

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.080

## 防喷水罩

状态: 2025/8/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.080 - 防喷水罩 用于提高防护等级

尤其在食品行业应用领域中需要使用防喷水罩防止潮气的侵入。与标准过滤器结合使用可实现防护等级 IP 56。



## 特征

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 型号                       | SK 3239.080                                                 |
| 产品描述                     | 因过滤器风扇和排风过滤器外部装有适用于食品业的硅酮密封件，所以清洗简便。                        |
| 材料                       | 不锈钢 AISI304 - 1.4301 (V2A)<br>硅酮                            |
| 与型号相匹配                   | 3239....                                                    |
| 尺寸                       | 宽度: 233 mm<br>高度: 330 mm<br>深度: 55 mm                       |
| 防护等级 NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 56，当安装在过滤器风扇/带过滤垫的输出过滤器上时                                |

# 特征

|            |               |
|------------|---------------|
| 包装单元       | 1 件           |
| 净重         | 2.096         |
| 毛重         | 2.296         |
| 税率号        | 73269098      |
| EAN        | 4028177651807 |
| ETIM 9     | EC000744      |
| ETIM 8     | EC000744      |
| ECLASS 8.0 | 27182405      |

# 批准

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 批准 | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| 证书 | EAC                                               |